Rudolf Hensel GmbH · Lauenburger Landstraße 11 · 21039 Börnsen

Information für unsere Kunden,
Planer und Stahlbauer

Bearbeiter: Daniel Lindt
Telefon: (040) 72 10 62-34
E-Mail: d.lindt@rudolf-hensel.de
Datum 20.01.2021

Reinigungsanweisung für HENSOTHERM® Brandschutzsysteme

Sehr geehrte Damen und Herren,

Sie hatten uns um eine Reinigungsanweisung bzw. Stellungnahme zur Reinigungsmittelverträglichkeit unserer HENSOTHERM® Produkte gebeten.

Eine Reinigung der mit HENSOTHERM® Stahl-Brandschutzsystemen beschichteten Oberflächen ist nur dann möglich, wenn die Deckbeschichtung HENSOTOP SB, HENSOTOP WB / WB green oder HENSOTOP 2K PU in der laut den technischen Datenblättern vorgegeben Trockenschichtdicke appliziert wurde. Sollte eine regelmäßige Reinigung der Oberflächen vorgesehen sein, so muss die Deckbeschichtung HENSOTOP SB oder HENSOTOP 2K PU verwendet werden.

Wir empfehlen, zunächst losen Staub oder andere Verschmutzungen von Hand oder mechanisch, zum Beispiel durch Abblasen, Absaugen oder leichtes Abbürsten, zu entfernen. Hierbei muss die mechanische Belastung auf die Beschichtung so gering wie möglich gehalten werden, um Beschädigungen zu vermeiden. Bei öligen oder fettigen Verunreinigungen empfehlen wir, die verschmutzte Oberfläche mit einem Schwamm unter Einsatz von handelsüblichen Haushaltsreinigern abzuwaschen. Hierzu können entweder Neutralreiniger (pH 7) oder alkalische Reiniger (pH 7-9) eingesetzt werden. Im Anschluss ist die Oberfläche mit klarem Wasser abzuspülen, so dass die Reinigungsmittel von der Oberfläche wieder entfernt werden. Von der Verwendung von Dampfdruckreinigern oder anderen ähnlichen Geräten raten wir Ihnen ab. Da die Belastungen auf das Brandschutzsystem so gering wie möglich zu halten sind, empfehlen wir, die Reinigung nur mit einem leicht angefeuchteten Lappen durchzuführen und diese nicht täglich vorzunehmen.
Sollte eine regelmäßige Reinigung der Oberflächen erforderlich sein, so empfehlen wir nach der Reinigung die beschichteten Oberflächen einer Sichtprüfung zu unterziehen und eventuelle Beschädigungen unverzüglich zu beseitigen.

Allen weiteren Vorgaben der jeweiligen technischen Merkblätter, ETA`s, aBG`s, sowie alle flankierenden Normen sind einzuhalten.

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gern zur Verfügung.

Volker Thewes
Rudolf Hensel GmbH

ppa. Anja Peter
Rudolf Hensel GmbH

Commerzbank AG, Hamburg
Kontonummer: 2 911 607 00
Bankleitzahl: 200 800 00
SWIFT: DRES DE FF 200
IBAN: DE26 20080000 02911607 00

Postbank Hamburg
Kontonummer: 434 462 05
Bankleitzahl: 200 100 20
SWIFT: PB NKD EFF
IBAN: DE12 20010020 00434462 05

Die Schweizerische Postbank
Post Finance
Kontonummer: 60-796370-3
BIC/SWIFT: POFICHBEXXX
IBAN: CH51 0900 0000 6079 6370 3

Geschäftsführer:
Roland Roggon · Volker Thewes
Sitz der Gesellschaft ist Börnsen.
AG Geesthacht, HRB 662 GE
USt. ID Nr. DE 118683719

Lauenburger Landstraße 11
21039 Börnsen | Germany
Tel. +49 (0)40 / 72 10 62-10
Fax +49 (0)40 / 72 10 62-52
info@rudolf-hensel.de
www.rudolf-hensel.de

Es gelten unsere aktuellen Allgemeinen Geschäftsbedingungen.